



ZERTIFIKAT

Vertragsnummer: F 1042/10070147

DIE TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH
bescheinigt hiermit gem. §62(1) AwSV dem Unternehmen

Possehl Spezialbau GmbH & Co. KG
Gau-Bickelheimer Str. 72
55576 Sprendlingen

für die Betriebsstätte

Possehl Spezialbau GmbH
Gau-Bickelheimer Str. 72
55576 Sprendlingen

die Fachbetriebsqualifikation nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

für das

Errichten, Instandsetzen

Weitere Angaben zur Tätigkeit: Die Tätigkeiten werden an Anlagen mit entzündbaren und nichtentzündbaren Stoffen durchgeführt. Die Fachbetriebstätigkeit umfasst das Aufbringen von Oberflächenbeschichtungssystemen einschließlich Fugenabdichtungen inklusive vorbereitender Reinigungsarbeiten für Betonflächen und die Abdichtungen für Rohrleitungsdurchführungen.

Diese Tätigkeiten beziehen sich auf folgende Anlagenarten: LAU- und HBV-Anlagen

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Sachverständige Stelle nach § 52 AwSV

Das Zertifikat ist gültig bis 31.10.2027

Frankfurt, den 14.10.2025


Fachsprecher


Prüfer/Prüferin

M Eng. Joachim Noll

Prüfbericht Fachbetrieb nach Wasserrecht wiederkehrende Prüfung



Possehl Spezialbau GmbH & Co. KG

Gau-Bickelheimer Str. 72
55576 Sprendlingen

Standort:

Gau-Bickelheimer Str. 72
55576 Sprendlingen

Bei Rückfragen:

Geschäftsfeld Anlagensicherheit

Angeliki Kakavouri

Telefon: 069 7916-2463

Telefax: 069 7916-2290

E-Mail: AN-Frankfurt@tuevhessen.de

TÜV Equipment: HE10070147

Passwort Netinform: onx731fr

Überw.vertr.Nr.: F 1042/10070147
Branchencode: 2.6 Flächenabdicht.systeme

Anlagenart: LAU- und HBV-Anlagen
Tätigkeit an: Fremdanlagen
Ansprechpartner: Sebastian Voigt
Kontakt:
Stoffe: Wassergefährdende
Flüssigkeiten und
wassergefährdende
Flüssigkeiten mit Flammpunkt
kleiner oder gleich 55°C

EINGANG / ZENTRALE

24. Okt. 2025

POSSEHL SPEZIALBAU

Umfang der Prüfung: Schulung betrieblich verantwortlicher Personen, Sachkundiges Personal, Geräte und Ausrüstung, Referenzanlage, Nachweise der Vorschriften

Tätigkeiten:

- Errichten
- Instandsetzen

Weitere Angaben zur Tätigkeit:

Die Tätigkeiten werden an Anlagen mit entzündbaren und nichtentzündbaren Stoffen durchgeführt. Die Fachbetriebstätigkeit umfasst das Aufbringen von Oberflächenbeschichtungssystemen einschließlich Fugenabdichtungen inklusive vorbereitender Reinigungsarbeiten für Betonflächen und die Abdichtungen für Rohrleitungsdurchführungen.

Prüfergebnis: Ohne Mängel. Nächste Prüfung: 10/2027

Die Prüfung konnte mangelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkungen:

- A) Die Tätigkeiten werden an LAU- und HBV-Anlagen mit entzündbaren und nichtentzündbaren Stoffen durchgeführt. Die Fachbetriebstätigkeit umfasst das Aufbringen von Oberflächenbeschichtungssystemen einschließlich Fugenabdichtungen inklusive vorbereitender Reinigungsarbeiten für Betonflächen und die Abdichtungen für Rohrleitungsdurchführungen. Die Arbeiten werden ausgeführt an Dichtflächen, Ableitflächen, Auffangräumen und Auffangwannen.
- B) Dichtheitsprüfungen werden visuell und/oder als Haftzugprüfung vom Fachbetrieb durchgeführt.

Echtheitsüberprüfung des vollständigen Dokumentes über den aufgedruckten QR-Code. Bericht gilt ohne Unterschrift.

PIN: h25s



Equi.Nr.: HE10070147
Material: WS381
Datum: 14.10.2025
DD-DAR

Telefon: 069 7916-2463
Telefax: 069 7916-2290
www.tuevhessen.de

- Seite 1 von 5 -

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Industrie Service, Geschäftsfeld Anlagensicherheit
Am Römerhof 15
60486 Frankfurt
Ein Unternehmen der TÜV SÜD Gruppe

TÜV®

Folgeblatt zur Prüfbericht Fachbetrieb nach Wasserrecht wiederkehrende Prüfung



Bei Rückfragen:

Geschäftsfeld Anlagensicherheit

Angeliki Kakavouri

Telefon: 069 7916-2463

Telefax: 069 7916-2290

E-Mail: AN-Frankfurt@tuevhessen.de

- C) Der Fachbetrieb hat sicherzustellen, dass die betriebliche Verantwortlichen Personen mindestens alle zwei Jahre sowie das eingesetzte Personal regelmäßig an Schulungen nach § 61 oder an anderen gleichwertigen Fortbildungsveranstaltungen teilnimmt.

Erweiterung Anlage 2:

BVP Herr Rüdiger Wick:

Folgende Nachweise liegen vor

- WHG-Grundkurs für betrieblich verantwortliche Personen in Fachbetrieben nach WHG vom 04.12.2019
- WHG-Fachkurs: Arbeiten an Dichtflächen vom 16.03.2021
- Fachbetriebsschulung durch Fa. SABA vom 08.03.2022
- Fachbetriebsschulung/Produkteinweisung Fa. SABA vom 04.07.2025

Als betrieblich verantwortliche Personen sind Herr Sebastian Voigt mit Vertreter Herr Rüdiger Wick und Herr Ronny Schneider mit Vertreter Herr Manuel Günther bestellt.

Die Tätigkeiten nach Wasserrecht werden deutschlandweit über die Betriebsstätte in Sprendlingen betreut.

- D) Geräte und Ausrüstung stehen im erforderlichen Maße zu Verfügung.
Es findet keine Lagerhaltung von Fugen- und Beschichtungsstoffen auf der Betriebsstätte Sprendlingen statt. Im Werkstattgebäude in einem Lagerraum werden Geräte und Ausrüstung aufbewahrt. Die Fugen- und Beschichtungsstoffe werden i.d.R. direkt auf die Baustellen geliefert. Die Bereitstellung auf den Baustellen erfolgt in Containern mit Auffangwannen. Reste werden laut Herr Voigt "hartgerührt" und direkt entsorgt.
Anforderungen nach AwSV an die Lagerung sind auf den Baustellen einzuhalten.
Ein Baustellenfahrzeug wurde vorgestellt: Geräte und Ausrüstung sind ausreichend vorhanden.
- E) Eine Bestätigung über eine aktuelle Betriebs- und Umwelthaftpflichtversicherung (Fa. VHV Versicherungen, Hannover) liegt vor.
- F) Nachweis zur den Sicherheitsunterweisungen und zur Gefahrgutunterweisung für die Mitarbeiter vom 12.03. und 13.03.2025 durch die Fa. Degra (Herr Kelm) liegt vor. Interne Unterweisungen werden i.d.R. zusätzlich anhand von Gefährdungsbeurteilungen bezogen auf die aktuellen Baustellen durch die Baustellenleitung durchgeführt und dokumentiert.
Die Sicherheitsunterweisungen sind mindestens jährlich, den Gefahrenfeldern entsprechend (z.B. PSA, Benutzen von Leitern, Absturzgefahr, Arbeiten in engen Räumen etc) durchzuführen.

Die Beschäftigten, die mit wassergefährdenden Stoffen umgehen, sind mindestens jährlich anhand von Betriebsanweisungen und Arbeitsanweisungen zu unterweisen.

- G) Die Fachbetriebsprüfung erfolgte am 09.10.2025 und am 14.10.2025:
09.10.2025: Ordnungsprüfung
14.10.2025: Ordnungsprüfung, Begehung der Betriebsstätte in Sprendlingen und Besichtigung einer Referenzanlage.
Besichtigt wurde eine Referenzanlage bei der Fa. FES, Uhlfelderstr.10 in 60314 Frankfurt im Gebäude BE02 (Annahme und Aufbereitung von Fettabschießerinhalten). Hier wurden im Juli 2025 Bodenbereiche als Auffangwannen mit einer WHG-Beschichtung ausgeführt.
Verwendet wurden Mörtel (WHG Z-74.12-92) und eine WHG-Beschichtung (WHG Z-59.12-473).
Die Anlage ist noch nicht fertiggestellt. Die Beschichtung einschließlich Ausführung der Hohlkehlen sind in den besichtigten Raumabschnitten ordnungsgemäß ausgeführt. Baustellenprotokolle liegen vor. Ein Herstellerschild mit dem verwendeten Beschichtungsstoffen liegt bereits vor und ist nach Fertigstellung der Auffangwannen durch Fa. Possehl anzubringen.
Die Besichtigung der Referenzanlage gab zu keinen Beanstandungen Anlass.

Echtheitsüberprüfung des vollständigen Dokumentes über den aufgedruckten QR-Code. Bericht gilt ohne Unterschrift.

PIN: h25s



Equi.Nr.: HE10070147
Material: WS381
Datum: 14.10.2025
DD-DAR

Telefon: 069 7916-2463
Telefax: 069 7916-2290
www.tuevhessen.de

- Seite 2 von 5 -

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Industrie Service, Geschäftsfeld Anlagensicherheit
Am Römerhof 15
60486 Frankfurt
Ein Unternehmen der TÜV SÜD Gruppe

TÜV®

Folgeblatt zur Prüfbericht Fachbetrieb nach Wasserrecht wiederkehrende Prüfung

**Bei Rückfragen:**

Geschäftsfeld Anlagensicherheit

Angeliki Kakavouri

Telefon: 069 7916-2463

Telefax: 069 7916-2290

E-Mail: AN-Frankfurt@tuevhessen.de

Echtheitsüberprüfung des vollständigen Dokumentes über den aufgedruckten QR-Code. Bericht gilt ohne Unterschrift.

Der WHG-Fachbetrieb wird nach erfolgreicher Zertifizierung gemäß § 61 Absatz 3 der AwsV auf der Internetseite des TÜV Hessen (www.tuev-hessen.de) veröffentlicht.

Tag der Prüfung: 14.10.2025

Sachverständige(r)

Annette Graf

PIN: h25s



Equi.Nr.: HE10070147

Material: WS381

Datum: 14.10.2025

DD-DAR

Telefon: 069 7916-2463

Telefax: 069 7916-2290

www.tuevhessen.de

- Seite 3 von 5 -

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Industrie Service, Geschäftsfeld Anlagensicherheit
Am Römerhof 15
60486 Frankfurt
Ein Unternehmen der TÜV SÜD Gruppe

TÜV®

Anlage 1

zum Bericht über die Prüfung eines Fachbetriebs nach WHG



TÜV Equipment: HE10070147
Überwachungsvertrag Nr.: F 1042/10070147

Gesetzliche Vorschriften und Regeln der Technik

Dem Betrieb liegen folgende Unterlagen vor:

Wasserrecht

- ☒ Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Zugriff unter www.umwelt.hessen.de/Umwelt-natur/wasser/wasserrecht
- ☒ Anlagenverordnung (AwSV / VAwS)
- Zugriff unter www.gesetze-im-internet.de
- ☒ Technische Regeln wassergefährdende Stoffe (TRwS)
Zu beziehen unter DWA e.V., Theodor-Heuss-Allee 17, 53733 Hennef

Baurecht

- ☒ HVTB

Gewerberecht

- ☒ Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS)
- über www.baua.de abrufbar
- ☒ Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (als Erkenntnisquelle)
- über www.Umwelt-online.de abrufbar
- ☒ Ex-Schutz VO (11. GSG VO)
- über www.baua.de abrufbar

Arbeitsschutz

- ☒ Unfallverhütungsvorschriften (BGV, BGR)
- Zugriff unter www.bghm.de
- ☒ Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
- über www.baua.de abrufbar

Hinsichtlich der firmenspezifischen Tätigkeiten sind zusätzlich zu beachten:

- ☒ Bauaufsichtliche Zulassungen

PIN: h25s



Equi.Nr.: HE10070147
Material: WS381
Datum: 14.10.2025
DD-DAR

Telefon: 069 7916-2463
Telefax: 069 7916-2290
www.tuevhessen.de

- Seite 4 von 5 -

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Industrie Service, Geschäftsfeld Anlagensicherheit
Am Römerhof 15
60486 Frankfurt
Ein Unternehmen der TÜV SÜD Gruppe

TÜV®

Anlage 2 zum Bericht über die Prüfung eines Fachbetriebs nach WHG



TÜV Equipment: HE10070147
Überwachungsvertrag Nr.: F 1042/10070147

Personelle Voraussetzungen

Ansprechperson

Name: Sebastian Voigt
Qualifikation: Staatl. gepr. Hochbautechniker
Betriebl. Stellung/Funktion: NL-Leiter
Anschrift: Possehl Spezialbau GmbH & Co. KG, Gau-Bickelheimer Str. 72, 55576 Sprendlingen
Tel.: 0171 2218469
Fax:

Betriebliche Organisation für Tätigkeiten nach WHG

Ansprechperson:

Sebastian Voigt

Betrieblich verantwortliche Person(en) - BVP:
zuständig für:

Sebastian Voigt
Wasserrecht

Ronny Schneider
Wasserrecht

Manuel Günther
Wasserrecht

Für die fachliche Qualifikation der zuständigen BVP lagen folgende angekreuzte Nachweise vor:

WHG-Kurs:					
- für betrieblich verantwortliche Personen in Fachbetrieben nach WHG	☒	24.07.2017	☒	21.01.2008	☒ 12.02.2014
Teilnahmezertifikat "Boden-und Gewässerschutz gemäß WHG"					☒ 06.10.2015
Arbeiten an Dichtflächen			☒	16.03.2021	☒ 16.03.2021
Fachspezifischer WHG-Kurs für die Tätigkeiten an Dichtflächen einschl. Entwässerung	☒	14.11.2017	☒	02.11.2017	☒ 13.02.2014
Fachspezifischer WHG-Kurs für die Tätigkeiten an Dichtflächen einschl. Entwässerung			☒	16.03.2021	☒ 02.11.2017
Autorisierung zur Durchführung von Fugendichtungsarbeiten in LAU-Anlagen (Fa. DGA)	☒	17.02.2020			
Autorisierung zur Durchführung von Fugendichtungsarbeiten in LAU-Anlagen (Fa. DGA)	☒	20.07.2023			
Fachbetriebsschulung durch Fa. SABA	☒	08.03.2022			
Fachbetriebsschulung/Produkteinweisung Fa. SABA	☒	04.07.2025	☒	04.07.2025	☒ 04.07.2025

PIN: h25s



Equi.Nr.: HE10070147
Material: WS381
Datum: 14.10.2025
DD-DAR

Telefon: 069 7916-2463
Telefax: 069 7916-2290
www.tuevhessen.de

- Seite 5 von 5 -

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Industrie Service, Geschäftsfeld Anlagensicherheit
Am Römerhof 15
60486 Frankfurt
Ein Unternehmen der TÜV SÜD Gruppe

TÜV®